



※既設の盤を
Max100Aの盤と
それ以外の盤に分ければ
動作的に問題は無いかと
思います。

確認事項：
CTの最大取付可能電線サイズ
(最低でも22sqが取り付けられなければ
物理的に100A盤は対応不可)